



- Legende Wasser:**
- bestehende Wasserleitung
 - |— bestehende Wasserleitung - Hausanschluss
 - geplante Wasserleitung
 - |— geplante Wasserleitung - Hausanschluss
- Legende Kanal:**
- bestehender Mischwasserkanal
 - bestehender Niederschlagswasserkanal
 - bestehender Schmutzwasserkanal
 - geplanter Schmutzwasserkanal - DN 250 PP
 - geplanter Niederschlagswasserkanal - DN 400/500/600/800 Ss
 - |— geplanter Hausanschlussleitung mit Revisionschacht (für Schmutzwasserkanal)
 - |— geplanter Hausanschlussleitung mit Revisionschacht (für Regenwasserkanal)
 - - - Baugrenzen Hauptgebäude

Hinweise:

Alle Sparten wurden nachrichtlich übermittelt
Zur Maßnahme nicht geeignet.

Die Lage aller Hausanschlüsse sind nicht verbindlich (Vorschlag).
Ist vor Baubeginn mit den jeweiligen Eigentümern zu klären!
Alle Leitungskreuzungen sind vor Ort am offenen Baufeld zu überprüfen und mit der örtl. Bauleitung abzuklären!
Vor Baubeginn sind die Höhenangaben der Anschlussstellen zu überprüfen!

Koordinatensystem: KG 4
Höhen Bezugssystem: DE_DHHN12

Index	Bemerkung	gehd. am	Name	gepr. am	Name
Vorhaben:	Antrag auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Ableiten des Niederschlagswassers aus dem westlichen Teil des Gewerbegebietes "Hungerbühl II" und dem bestehenden Bereich "Am Hungerbühl" in Neukirchen b. Hl. Blut, in den Freybach.		Anlage:		3.3
Vorhabensträger:	Markt Neukirchen b. Hl. Blut Marktplatz 2, 93453 Neukirchen		Obj.-Nr.:		528 221
Maßstab:	1:500		Schutzvermerk / Dateiname: Dr. des. Zeichnung/Verzeichnis (Integriert) Dateiname: v. des. des. des. des.		
			entw.:	Jul. 2020	J. Risch
			gez.:	Jul. 2020	M. Braun
			gepr.:	Jul. 2020	J. Meier
EBB		EBB INGENIEURGESELLSCHAFT mbH			
Michael-Burgau-Str. 22a, D-93049 Regensburg Telefon 0941/2004-0, Telefax 0941/2004-200		E-Mail: ebb@ebb-gmbh.de www.ebb-ingenieure.de			
20.10.2020		Datum		Unterschrift Hochbauingenieur	