

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	372	Landratsamt Cham	Umwelt-824
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	372	Landratsamt Cham	Umwelt-824
<b>Betreiber</b>	[Name]	Herrmann & Vogl Entsorgung und Recycling GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Obertraubenbach 4	93489	Schorndorf
	<b>EMAS</b> [X]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [X]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zum Lagern und Behandeln von Sandfanginhalten und ölverunreinigten Böden		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.7.1.1, 8.10.1.1, 8.10.2.1, 8.12.1.1, 8.12.2	5.1 b, 5.5	

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [X]	X	<b>Turnus</b> [Monate]	12
	<b>Anlassüberwachung</b> [X]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	28.11.2024	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> [X]			
	<b>Schwerpunkte</b> [X]	X	Immissionsschutz und Abfallrecht	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Überwachung der Abwasserbehandlungsanlage am 14.10.2024	
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [X]	X	Bescheide vom 20.03.1995, 30.08.1999, 15.02.2010 sowie div. Anzeigen	
	<b>Anforderungsliste</b> [X]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [X]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [X]	<b>Stilllegung</b> [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

An der Messstelle Becken 2/ Container war zum Zeitpunkt der Probenahme der Anforderungswert für Sulfid um mehr als 100 % überschritten.	Maßnahmen sind bereits eingeleitet. Die im BImSchG-Antrag geplante Abwasserbehandlungsanlage kann künftig Sulfid entfernen.			
---	---	--	--	--